



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

নির্মান সেক্টর পরিদর্শন চেকলিস্ট
প্রথম খন্ড

ক) সাধারণ তথ্যাবলী :

নির্মান সাইটের নাম :-----
পূর্ণ ডাক ঠিকানা :-----
ডাকঘর :----- থানা :-----
জেলা :-----
মোবাইল নং :----- ফোন নং: -----
ই মেইল :-----
প্রধান কার্যালয় :-----
ডাকঘর :----- থানা :-----
জেলা :-----

নির্মান সাইটের ধরণ : আবাসিক/ বাণিজ্যিক/ শিল্প-কারখানা/ অন্যান্য অবকাঠামো

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের তথ্য:

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম	মাতার নাম	পদবী	জাতীয়তা ও এনআইডি/পাসপোর্ট	ফোন নং	ই-মেইল (প্রশিক্ষিক)
১।							
২।							
৩।							
৪।							
৫।							

ডেভেলপার কোম্পানির রেজিস্ট্রেশন:

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক : রেজিঃ/লাইসেন্স নং:----- তারিখ:----- নবায়ন:----- ক্যাটাগরী:-----
শ্রমিকগণের ট্রেড ইউনিয়ন:(শ্রম পরিদপ্তর কর্তৃক):-----

অন্যান্য রেজিস্ট্রেশন:

কর্তৃপক্ষের নাম: রেজিঃ নং: তারিখ: নবায়ন: ক্যাটেগরী
অগ্নি নিরাপত্তা : :-----
বৈদ্যুতিক সক্ষমতা : :-----

প্রধান উৎপাদিত পণ্য/ সেবাও উৎপাদন প্রক্রিয়া :-----ব্যবহৃত কাচামাল :-----

বর্তমান পরিদর্শনের তারিখ ও সময় :
পূর্ববর্তী পরিদর্শনের তারিখ :

পূর্বের পরিদর্শনের উপর গৃহীত ব্যবস্থা (প্রযোজ্য হলে) :-----

জনবল সংক্রান্ত :

শ্রমিক সংখ্যা	স্থায়ী	শিক্ষানবিস	অস্থায়ী	সাময়িক	বদলী	শিক্ষাধীন	মৌসুমী
পুরুষ							
নারী							
কিশোর (১৪-১৮)							
শিশু শ্রমজীবী(১৪ এর নিচে, যদি থাকে)							
প্রতিবন্ধী							
মোট							

শ্রমিক ও কর্মচারীর সংখ্যা		সরাসরি নিয়োগ প্রাপ্ত					ঠিকাদারের মাধ্যমে নিয়োজিত					সর্বমোট
		প্রাপ্ত বয়স্ক	কিশোর	শিশু শ্রমজীবী	প্রতিবন্ধী	মোট	প্রাপ্ত বয়স্ক	কিশোর	শিশু শ্রমজীবী	প্রতিবন্ধী	মোট	
স্থানীয় শ্রমিক	পুরুষ											
	নারী											
স্থানীয় প্রশাসনিক স্টাফ	পুরুষ											
	নারী											
বিদেশী শ্রমিক	পুরুষ											
	নারী											
বিদেশী প্রশাসনিক স্টাফ	পুরুষ											
	নারী											
সর্বমোট												

পরিদর্শনের তারিখে উপস্থিত শ্রমিক সংখ্যা : পুরুষ: নারী: কিশোর: শিশু:

জনবল সরবরাহকারী ঠিকাদারের তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :
প্রতিষ্ঠানের নাম : ঠিকানা : লাইসেন্স নং :

নকশা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ :

বিষয় : কর্তৃপক্ষ :
ভবনের নকশা : রাজউক/চউক/স্থানীয় কর্তৃপক্ষ

অনুমোদন নং : -----

অনুমোদনের তারিখ : -----

(দ্বিতীয় খন্ড: প্রশ্নমালা)

১। উঁচু স্থানে কাজের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা (Falling from height): (২)-পূর্ণ প্রতিপালন, (১)-আংশিক প্রতিপালন, (০)-নগণ্য প্রতিপালন বা প্রতিপালনবিহীন

ক্রমিক নং	বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ও শ্রম বিধিমালা- ২০১৫	পরিদর্শন/ অনুসন্ধানের বিষয়	ছবি	প্রশ্নভিত্তিক প্রাপ্ত মান			পর্যবেক্ষণ/মন্তব্য
				২	১	০	
১	ধারা-৮৮ বিধি-৭৫ তফসিল ৩(খ)	প্রতিটি উন্মুক্ত দিক বা খোলা জায়গা কি কার্যকর বাঁধা দ্বারা রক্ষিত (৯০০ মিমি/৩ ফুট বিশিষ্ট গার্ড রেল এবং ২০০ মিমি/৪ ইঞ্চি প্রসারিত প্রান্ত) যা শ্রমিক বা নির্মাণ সামগ্রীকে উঁচু স্থান হতে পতন থেকে রক্ষা করে?					
২	ধারা-৬১	পতন রোধ করার জন্য সিঁড়ির কিনারে ভাল গুণাগুণ সম্পন্ন অস্থায়ী হ্যান্ড রেইল স্থাপন করা হয়েছে কি না?					
৩	ধারা-৮৮ বিধি-৭৫ তফসিল ৩(খ)	শ্রমিকের ওজনের দেড়গুণ ওজন বহন ক্ষমতা সম্পন্ন সেইফটি বেল্ট ও সেইফটি লাইফ লাইন সরবরাহ করা হয়েছে কি না?					
৪	ধারা-৬১	গর্ত/ গর্তগুলো স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা আছে কি না এবং সুরক্ষিত আছে কি না ?					
৫	ধারা-৬১	মই এবং মইয়ের ধাপসমূহ (পদক্ষেপসহ) ভাল এবং শক্ত পদার্থ দিয়ে তৈরি কি না?					
৬	ধারা-৬১	মই কোন সুরক্ষিত পৃষ্ঠের উপর স্থির আছে কি না? মই কি ৪/১ (৪৫ ডিগ্রী) কোণে অবস্থিত কি না?					
৭	ধারা-৮৮ বিধি-৭৫ তফসিল ৩(খ)	ভবনের যেখানে নির্মাণ কাজ চলছে সেখানে ভবনের যেকোন প্রান্ত হতে অনধিক ৩ মিটার নিচে ভবনের চারপাশে যথেষ্ট মজবুত এবং নিরাপদ উপাদান বিশিষ্ট সেইফটি নেট স্থাপন করা হয়েছে কি না?					
৮	ধারা-৬১ বিধি-৭৫ তফসিল ৩(খ)	মাচা এবং মাচার প্রতিটি অংশ মজবুতরূপে নির্মিত, ভাল উপাদানে তৈরি, ত্রুটিমুক্ত এবং যে ধরনের ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়েছে তার জন্য নিরাপদ কি না?					
৯	ধারা-৬১ বিধি-৭৫ তফসিল ৩(খ)	পতন বা ভেঙে যাওয়া রোধ করার জন্য মাচাটি ভবনের সাথে শক্তভাবে বাঁধা আছে কি না?					
১০	ধারা-৬১ বিধি-৭৫ তফসিল ৩(খ)	মাচাটি নির্মাণসামগ্রীর ভার বহন করার ক্ষমতা রাখে কি না এবং নির্মাণসামগ্রী মাচায় সমভাবে বন্টন করা আছে কি না?					
১১	ধারা-৭৮(ক) বিধি-৬৭	শ্রমিকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেইফটি সুজ, হেলমেট, গগলস ইত্যাদি প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা উপকরণ সরবরাহ ও উক্ত সামগ্রী ব্যবহারের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় কি না?					
মোট প্রাপ্ত মান							

ক্রমিক নং	বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ ও শ্রম বিধিমালা- ২০১৫	পরিদর্শন/ অনুসন্ধানের বিষয়	ছবি	প্রশ্নভিত্তিক প্রাপ্ত মান			পর্যবেক্ষণ/মন্তব্য
				২	১	০	
১	ধারা-৬১	যেখানে ওভারহেড বিদ্যুতের লাইন রয়েছে, সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করা হয়েছে কি না বা কোন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি না?					
২	ধারা-৬১	বৈদ্যুতিক সুইচ এবং বহিঃসংযোগ সমূহ কি দেয়াল থেকে বের হয়ে বা ঢিলা হয়ে বা খুলে আছে কি না?					
৩	ধারা-৬১	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতিসমূহ কি ভালভাবে মেরামত করা আছে কি না এবং সমস্ত যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে কাজ করছে কি না?					
৪	ধারা-৬১	নিরাপদ বৈদ্যুতিক লোড স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে কি না?					
৫	ধারা-৬১	বৈদ্যুতিক তারসমূহ কাটা-ছেড়া বা কোন প্রকার ক্ষতি হওয়া থেকে সুরক্ষা করা আছে কি না?					
৬	ধারা-৬১(১)	আউটলেটটি কি খুব বেশি প্লাগ দিয়ে ওভারলোড হয়েছে কি না?					
৭	ধারা-৬১(১)	আউটলেটে বা তার কাছাকাছি কোনও পানি আছে কি না?					
৮	ধারা-৬১(১)	উপযুক্ত সংযোজকের পরিবর্তে কোনও এক্সটেনশন কর্ড ব্যবহার করা হয়েছে কি না?					
৯	ধারা-৬৩(১)	ওয়েল্ডিং মেশিন সঠিকভাবে আবৃত করা আছে কি না?					
১০	ধারা-৫৮	যন্ত্রপাতিসমূহ ব্যবহারকারী কর্তৃক পরিদর্শন এবং যোগ্য ব্যক্তি দিয়ে নিয়মিত পরীক্ষণ করানো হয় কি না?					
১১	ধারা-৬১(১)	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার সময় কি কোনও দৃশ্যমান স্পার্কস দেখা যায় কি না?					
১২	ধারা-৭৮(ক) বিধি-৬৭	শ্রমিকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেইফটি সুজ, হেলমেট, গগলস ইত্যাদি প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা উপকরণ সরবরাহ ও উক্ত সামগ্রী ব্যবহারের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং ব্যবহার নিশ্চিত করা হয় কি না?					
১৩	ধারা-৭৮(ক) বিধি-৬৭	মেঝেতে রাবার ম্যাট আছে কি না এবং বিতরণ বোর্ডে কর্মরত শ্রমিকগণ সঠিক গ্লোভস, বুট পরিহিত আছে কি না?					
১৪	ধারা-৭৮(ক) বিধি-৬৭	ওয়েল্ডিং এর কাজে নিয়োজিত শ্রমিকগণ সঠিক শিল্ড এবং গ্লোভস ব্যবহার করছেন কি না?					
		মোট প্রাপ্ত মান					

